

ज्ञापांक 2840/

कार्यालय जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशाम पदाधिकारी, पटना।

दिनांक 18/06/2025/

सेवा में,

निदेशक-सह-राज्य अग्निशामन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

प्रसंग:- अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी पटना सिटी का ज्ञापांक-401, दिनांक-18.05.2025 ।

विषय:- अग्नि अंकेक्षण के उपरांत संस्थान द्वारा अनुपालन कर लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के आलोक में सादर कहना है, कि दिनांक-01.07.2024 को अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी पटना सिटी द्वारा NEW ERA HIGH SCHOOL, GYANCHAK, P.O-KOTHIA, P.S-DIDARGANJ, PATNA-800009 का अग्नि अंकेक्षण किया गया है। अग्नि अंकेक्षण में दिये गये परामर्श/सुझाव का अनुपालन हेतु दिनांक-17.05.2025 को भौतिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि संस्थान द्वारा अग्नि अंकेक्षण में दिये गये परामर्श/सुझाव का अनुपालन कर लिया गया है। जो निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	अग्नि अंकेक्षण में दिये गये सुझाव (बिन्दुवार/क्रमवार)	अनुपालन की अद्यतन स्थिति (बिन्दुवार/क्रमवार)	अभ्युक्ति
01.	हौज रील, डाउन कमर सिस्टम, पम्प सहित एवं छत टैंक-15,000 ली० अधिष्ठापित करने की आवश्यकता है।	अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।	

अतः उपरोक्त अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित संस्थान को अग्नि अंकेक्षण प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है।

अनु०:-यथोपरि।

विश्वासभाजन

उप महासमादेष्टा,

गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामन
सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2840/ दिनांक 18/06/2025/

कार्यालय जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशाम पदाधिकारी, पटना।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, पटना सिटी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- NEW ERA HIGH SCHOOL, GYANCHAK, P.O-KOTHIA, P.S-DIDARGANJ, PATNA-800009 को सूचनार्थ प्रेषित।

उप महासमादेष्टा,

गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामन