

जापाक 2.6.2...../...../2023 ई०  
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी कंकड़बाग पटना।  
दिनांक:- 10/10/23...

सेवा में

न्यू एस हाई स्कूल, ज्ञानचक  
पा. कोटीया, थाना दिदारगंज, पटना-800009

प्रसंग:-

आपका पत्र संख्या-J.503 दिनांक 09.10.2023

विषय:-

अग्निशमन के यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन निर्गत के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रसांगाधीन के आलोक में व्यवस्थापक द्वारा अपने प्रतिष्ठान में लगाये गये अग्निशमन यंत्रों एवं अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण कराई गई। जाँचोपरान्त सभी अग्निशमन यंत्र एवं उपकरण चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया। जो इस प्रकार है।-

01. ए०बी०सी०-(04 K.G) F/Ext , 06- अदद
02. CO2-(4.5 K.G) F/Ext , 02- अदद
03. WCO2-(9 L) F/Ext , 04- अदद
04. फायर बंकट - 08 अदद
05. एसवेसटेड ब्लैन्केट

इसके साथ ही व्यवस्थापक को निम्नलिखित सुझाव दिया जाता है।

1. प्रबंधक आई एस 2190/1992 के अनुरूप अपने अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. प्रबंधक एन०बी०सी० 2016 ई 0 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक के रख रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में पाये जानेवाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।
4. प्रबंधक सही मानक के विजली की वायरिंग एवं M.C.B लगाना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉकड्रील का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
6. आग लगने की स्थिति में आग बुझाने की व्यवस्था उपयुक्त है। यदि इसका संधारण सही होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
7. प्रबंधक वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

  
10.10.23

अग्निशामालय पदाधिकारी  
कंकड़बाग, पटना